


PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 1000

- POUŽÍVNÝ POKLOP, ÚNOSNOST D400 KN
- VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625x80, PŘÍP. ATYP DOBETONÁVKA
- KAPSOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM
- KÓNUS 1000/625x670
- OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM
- SKRUŽ ROVNÁ 1000x1000
- SKRUŽ ROVNÁ 1000x500
- SKRUŽ ROVNÁ 1000x250
- ŠACHTOVÉ DNO 1000x785 DN300
(PŘESNÝ TYP ŠACHTOVÉHO DNA DLE PROFILU
A UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ)



TĚSNOST ŠACHTY ZAJIŠŤUJE
ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ

POZN.:

- KÓNUS 1000/625x670 MOŽNO NAHRADIT V PŘÍPADĚ MINIMÁLNÍCH
VÝŠEK KANALIZAČNÍCH ŠACHET ZÁKRYTOU DESKOU.
- VÝŠKY POKLOPŮ JEDNOTLIVÝCH ŠACHET NUTNO NA MÍSTĚ REALIZACE
UPRAVIT DLE ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU NEBO DLE ÚROVNĚ
PŘEDPOKLÁDANÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU.
- TYP ŠACHTOVÉHO DNA S VYTVAROVANOU KYNETOU A PŘECHODKAMI
PRO POTRUBÍ ZVOLIT V NÁVAZNOSTI NA TYP KANALIZAČNÍHO
POTRUBÍ A JEHO VÝŠKOVÉHO A PŮDORYSNÉHO PRUBĚHU.



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	K+K KONZULT	
ING. J. KORBEL	J. CAPŮRKA	J. CAPŮRKA	S.r.o.	
OBEC: HLUPÍN		K.ÚŘAD:	IČO: 28095707	
INVESTOR: OBEC HLUPÍN, HLUPÍN 54, 386 01 STRAKONICE		STRAKONICE	DIČ: CZ28095707	
STAVBA: NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN			MĚŘÍTKO	1:20
SO 01 – KANALIZAČNÍ ŘADY parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín			DATUM	KVĚTEN 2015
OBSAH :			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
KANALIZAČNÍ ŠACHTA			8	